



7
ep

Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 roku

Zgromadzenie Sług Jezusa
ul. Sewerynow 8
00 – 331 Warszawa

PRO-DRZ-WWT/660/000084/15/1

Dotyczy: warunków technicznych zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe zewnętrzne projektowanego budynku przedszkola przy ul. Teresińskiej 9 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Spółki dnia 02.01.2015r. oraz w nawiązaniu do warunków technicznych zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków z ww. nieruchomości, wydanych w piśmie znak DRZ-WWT/660/840/135410/14/2976 z dnia 15.05.2014r. informuje, że zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. zewn. dla potrzeb ww. budynku można będzie realizować w ilości 20,0 dm³/s w oparciu o hydranty na istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w rejonie lokalizacji, tj. na przewodzie wodociagowym DN150mm w ul. Bobrowieckiej oraz DN100mm w ul. Polkowskiej.

Spółka zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej 0,25 MPa.

Pobór wody na cele p.poż. wewnętrzne i zewnętrzne nie może odbywać się jednocześnie.

Załączniki:

1. 1 egz. mapy z wrysowanym uzbrojeniem sieci wodociągowej
2. 1 egz. mapy – zwrot

Do wiadomości:

1. Arch. Tech. II 32327

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU
Aleksandra Onopiuk